

คุณภาพน้ำทะเลสาบสงขลา ปี 2543

จุดเก็บตัวอย่างน้ำ	อุณหภูมิ (°C)			pH			ความเค็ม (ppt)			DO (mg/l)			BOD (mg/l)			SS (mg/l)		
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3
1. ปากทะเลสาบสงขลา	31	31	28	8.18	8.15	7.69	3	31	11	4.9	4.3	5.5	0.37	1	1.43	60	14	120
2. ชุมชนหัวเขาแดง	29.8	29	28	7.21	7.96	7.04	2	18	0	4.2	4.6	5.6	1.22	1.54	2.5	160	19	98
3. ชุมชนเกาะยอ	30	30	28	7.19	8.01	7.01	0	20	0	4.8	4.3	5.8	1.11	0.36	1.17	64	11	79
4. ปากคลองขวาง	30	30	27	7.58	7.64	6.83	0	0	0	1.3	0.3	1.8	66.30	75.20	24.1	38	42	24
5. ท่าเรือประมงท่าสะอ้าน	31	30	28	7.43	8.1	7.02	2	25	0	4.6	4.4	5.8	1.08	1.42	2.45	84	11	63
6. ปากคลองสำโรง	30.5	31.5	29	6.9	7.27	6.73	0	5	0	0.5	0.5	1.4	19.20	30.90	8.1	38	26	29
7. ปากคลองพะวง	32	32	29	7.58	8.62	6.55	0	13	0	6.5	6.2	5.6	8.4	2.44	7.38	15	32	17
8. ปากคลองคูตะกา	30	30	28	6.55	6.62	6.42	0	0	0	4	4.1	3.8	1.29	1.76	3.13	52	21	31
9. กลางทะเลน้อย	31	29	27	6.6	8.60	6.5	0	0	0	4.5	4.9	5.4	1.73	3.76	2.56	7	10	6
10. ทะเลหลวง	30	28	28	6.92	7.45	6.55	0	0	0	5	5.2	5.9	2.32	5.4	1.11	47	93	18
11. ปากคลองนางเรียม	30	29	27	6.33	6.90	6.16	0	0	0	2.2	3.4	3.1	0.87	3.85	1.12	5	107	5
12. ชุมชนทะเลน้อย	30	29	27	6.05	6.7	6.13	0	0	0	1.6	1	1.8	0.97	1.83	1.24	14	85	9
13. ปากคลองลำป่า	30	30.0	29	6.62	6.83	6.48	0	0	0	2.3	2.4	1.7	1.08	1.02	1.34	15	15	12
14. ชุมชนปากพะยูน	31	31	30	6.88	7.10	7.22	0	0	0	4.3	4.9	5.5	1.03	3.22	2.12	44	21	49
15. ปากรอ	31	30	27	7.02	6.91	6.78	1	3	0	4	3.5	4.5	1.14	3.76	1.17	37	16	100
16. แหลมควายراب	32	29	29	8.9	9.25	7.26	0	0	0	4	2	4	1.27	5.4	3.44	8	31	12
17. ปากคลองบ้านโรง	31.0	29	29	6.55	6.94	6.55	0	0	0	0.8	2.1	0.9	1.4	3.85	2.03	10	120	12
18. ปากคลองระโนด	31	30	28	6.64	6.95	6.57	0	0	0	0.6	1.9	0.9	3.2	1.83	2.82	92	151	185
19. ปากคลองตะเครียะ	32	28	28	6.72	6.81	6.40	0	0	0	1.9	1	1.2	5.96	1.02	2.25	31	34	236

คุณภาพน้ำทะเลสาบสงขลา ปี 2543 (ต่อ)

จุดเก็บตัวอย่างน้ำ	อุณหภูมิ (°C)			pH			ความเค็ม (ppt)			DO (mg/l)			BOD (mg/l)			SS (mg/l)		
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3
20. หาดสมิหลา	32	31	-	8.2	8.21	-	25	28	-	5	5.1	-	0.73	3.22	-	4	9	-
21. หาดเก้าเส้ง	31	29	-	8.27	8.27	-	21	32	-	4.5	4.5	-	1.15	1.4	-	4	7	-
22. บ้านพักประมง	31	30	-	8.21	8.26	-	33	31	-	4.6	4.5	-	1	4.46	-	3	11	-
23. แนวโรงงานฯ จุดที่ 1	31	30	-	8.23	8.25	-	31	31	-	4.6	4.1	-	0.93	4.96	-	3	8	-
24. แนวโรงงานฯ จุดที่ 2	32	31	-	8.16	8.21	-	32	31	-	4.4	4.4	-	1.34	4.84	-	4	7	-
25. แนวโรงงานฯ จุดที่ 3	31	31	-	8.14	8.21	-	31	30	-	4.4	4.5	-	1.05	2.29	-	4	7	-

หมายเหตุ : - หมายถึง ไม่ได้เก็บตัวอย่าง

ครั้งที่ 1 เก็บตัวอย่างเมื่อ 18 - 21 เม.ย. 43

ครั้งที่ 2 เก็บตัวอย่างเมื่อ 28 - 31 ส.ค. 43

ครั้งที่ 3 เก็บตัวอย่างเมื่อ 19 - 22 ธ.ค. 43